



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00077/19

Серия **RU** № **0130772**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Самарский центр испытаний и сертификации". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 443029, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Шверника, 15. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10AE56 от 05.08.2015. Телефон +7(846)222-4884, адрес электронной почты info@certific.info.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Контакт". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица имени Спицына Б.В., дом 1. ОГРН: 1086453000567. Номер телефона +7(8452)35-76-76, адрес электронной почты office@kontakt-saratov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Контакт". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410086, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица имени Спицына Б.В., дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические - выключатели вакуумные типа ВВА-1,14. Продукция изготовлена в соответствии с "Выключатели вакуумные типа ВВА-1,14" Технические условия ТУ 3422-001-07619636-2002. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536 20 900 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 310 от 17.07.2019 Объединенного испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразэсТест", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10ТР01; акт о результатах анализа состояния производства № 27158 от 22.07.2019. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения по группе условий 5 (ОЖ4), условия хранения упакованных выключателей по группе 1(Л) по ГОСТ 15150 и должно предусматривать вертикальное положение. Срок сохраняемости в упаковке -5 лет со дня изготовления. Срок службы выключателей соответствует ресурсу по коммутационной износостойкости-не менее 25x10³ циклов ВО ("включено-отключено"). Стандарты на добровольной основе, обеспечивающие соблюдение требований ТР ТС 004/2011 (Приложение, бланк № 0630577). Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.08.2019
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 05.08.2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Булгаков Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мухаметов Разиф Муллахметович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00077/19

Серия **RU** № **0630577**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

| Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Подтверждаемые требования |
|--|--|---------------------------|
| ГОСТ IEC 60947-1-2014 | Аппаратура распределения и управления низковольтная Часть 1. Общие правила | стандарт в целом |
| ГОСТ IEC 60947-2-2014 | "Аппаратура распределения и управления низковольтная Часть 2. Автоматические выключатели" | стандарт в целом |
| ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1 Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний" | стандарт в целом |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Булгаков Сергей Станиславович

(Ф.И.О.)

Мухаметов Разиф Муллахметович

(Ф.И.О.)